



Poznań, dnia 2 kwietnia 2022 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5283.14.6.3.2022.MWLK

DECYZJA NR 14/2022
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 264c ust.1-2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 – zwanej dalej ustawą POŚ),

wnoszę sprzeciw do aktualizacji
Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego
sporządzonego dla zakładu

Correct – K. Błaszczyk i Wspólnicy Sp. k., Ociąż, ul. Torowa 11,
63-460 Nowe Skalmierzyce.

Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2022 r. przedłożono do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu aktualizację wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego - data opracowania 21 marca 2022 r. – (zwanego dalej WPOR) dla zakładu Correct – K. Błaszczyk i Wspólnicy Sp. k., Ociąż, ul. Torowa 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce .

Na podstawie analizy WPOR stwierdzono następujące uwagi i braki, które zebrano poniżej:

- 1) w opracowanych wykazach substancji niebezpiecznych występujących w instalacjach stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową (znajdujące się na str. 46-47, 49-50 oraz 52-53) wymieniono, tylko jeden rodzaj substancji chemicznej o nazwie TDI 80, TDI 65. Jednocześnie w opracowaniu wskazano, że dla przedmiotowej substancji umieszczono karty charakterystyk, które ponumerowano od nr 1 do 3 co budzi wątpliwości. W analizowanym WPOR (w części dot. charakterystyki zakładu) podano, że do opracowania dołączono w wersji elektronicznej 13 kart charakterystyki substancji niebezpiecznych;
- 2) w kartach operacyjnych 1-6 w części A w metryce nie wskazano informacji wymaganych w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 821) tzn. nazwy lub symbole innych instalacji technologicznych, na których może dojść do poważnej awarii przemysłowej o zbliżonym charakterze;
- 3) w karcie operacyjnej nr 4 w części A (str. 87) nie przedstawiono zasięgu obliczonych stref promieniowania cieplnego w przypadku pożaru powstałego na skutek wyciekającego ze zbiornika TDI. Przedmiotowe dane w ocenie

organu są niezbędne dla planowania działań operacyjnych i oceny zasięgu zagrożenia

Ze względu na powyższe uwagi, negatywnie opiniuję aktualizację WPOR w formie złożonej w dniu 29 marca 2022 r. Przy zajmowaniu przedmiotowego stanowiska uwzględniono w szczególności wymóg zapewnienia spójności ww. dokumentu z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 821).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

nadbrój: Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Correct – K. Błaszczyk i Wspólnicy Sp. k.
Ociąż ul. Torowa 11
63-460 Nowe Skalmierzyce
2. A/a.