



Poznań, dnia 18 maja 2022 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5283.8.5.3.2022.ŁK

DECYZJA NR 18/2022

**Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie art. 264c ust.1-2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 – zwanej dalej ustawą POŚ),

**wnoszę sprzeciw do**

**Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego  
sporządzonego dla zakładu**

**Rozlewnia Gazu Płynnego w Śremie przy**

**ul. Wiosennej 8 prowadzonej przez Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe  
BUT-GAZ w Śremie przy ul. Podwale 1.**

**Uzasadnienie**

W dniu 7 kwietnia 2022 r. przedłożono do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wewnętrzny planu operacyjno – ratowniczy dla zakładu: Rozlewnia Gazu Płynnego w Śremie przy ul. Wiosennej 8 prowadzonej przez Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe BUT-GAZ w Śremie przy ul. Podwale 1 - data opracowania 4 kwietnia 2022 r. – (zwanego dalej WPOR).

Na podstawie analizy WPOR stwierdzono następujące uwagi i braki, które zebrano poniżej:

- 1) na stronie tytułowej podano niewłaściwą informację dot. adresu przedmiotowej rozlewni gazu. Jednocześnie wskazane współrzędne geograficzne nie dają możliwości określenia dokładnej lokalizacji głównej bramy wjazdowej zakładu przeznaczonej dla służb ratowniczych;
- 2) str. 32 – w treści Scenariusza 3 użyto niezrozumiałego skrótu GDW;
- 3) załącznik 9 – w opracowanym wykazie w części dot. punktów czerpania wody do celów gaśniczych wskazano hydrant zewnętrzny DN80, którego wydajność określono na poziomie 20 dm<sup>3</sup>/s. Powyższy zapis budzi wątpliwości ze względu na brak spójności ze wcześniejszymi informacjami zawartymi w części opisowej WPOR. Jednocześnie w wykazie nie użyto indeksu górnego „2”, dla którego jednocześnie wstawiono przypis dolny. Ponadto w przypisie dolnym nr 3 podano informacje o możliwości odczytania odległości ze szkicu terenu zakładu (Załącznik nr 8) między elementami/budynkami infrastruktury zakładu

a studzienkami ściekowymi oraz burzowymi – przedmiotowych informacji nie umieszczono na ww. szkicu;

- 4) załącznik 10 – w opracowanym wykazie substancji niebezpiecznych w części dot. „klasyfikacji zagrożenia” dodano dodatkową kolumnę pn. „kody kategorii zagrożenia”. Jednocześnie zawarto tam informacje, które są mało precyzyjne;
- 5) szkice terenu zakładu zamieszczone we wszystkich kartach operacyjnych scenariuszy nie zawierają informacji wymaganych w myśl § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 821) tzn.:

- miejsc manualnego uruchomienia instalacji gaśniczych,
- miejsc składowania urządzeń i sprzętu ratowniczego, i innego sprzętu przydatnego do wykorzystania w działaniach ratowniczych,
- przebiegu naziemnych linii elektroenergetycznych (o ile występują),
- lokalizacji studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w sąsiedztwie instalacji, ze wskazaniem kierunku spływu,
- lokalizacji wszystkich hydrantów zewnętrznych znajdujących się w okolicy zakładu, które zostały opisane w przedmiotowym WPOR,
- umiejscowienie zaworów głównych instalacji gazowej, zaworów odcinających, które mogą być wykorzystane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zaleca się aby przedmiotowe informacje znajdowały się również w Załączniku nr 8;

- 6) w opracowanych kartach operacyjnych scenariuszy w części B wskazano ilości środków pianotwórczych [m<sup>3</sup>], które zostały obliczone w niezrozumiały sposób. Zaleca się weryfikację wszystkich danych zawartych w opracowanej tabeli pn. „Zestawienie potrzeb sił i środków”.

Ze względu na powyższe uwagi, negatywnie opiniuję aktualizację WPOR w formie złożonej w dniu 7 kwietnia 2022 r. Przy zajmowaniu przedmiotowego stanowiska uwzględniono w szczególności wymóg zapewnienia spójności ww. dokumentu z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 821).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

## Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

WIELKOPOLSKIE  
KOMENDANTWO WOJEWÓDZKIE  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
nadbrój: Dariusz Matczak



### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUT-GAZ  
ul. Podwałe 1  
63-100 Śrem
2. A/a.



17.05.22