



Poznań, dnia 7 listopada 2022 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5283.1.11.3.2022.MW

DECYZJA NR <sup>48</sup>...../2022  
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 264c ust.1-2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 – zwanej dalej ustawą POŚ),

**wnoszę sprzeciw do**

**Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego  
sporządzonego dla zakładu:**

Baza Paliw Nr 8 w Jastrowiu, ul. Polna 1, 64-915 Jastrowie.

**Uzasadnienie**

W dniu 7 października 2022 r. przedłożono do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy – data opracowania 29 września 2022 r. – (zwanego dalej WPOR) dla Bazy Paliw Nr 8 w Jastrowiu, ul. Polna 1, 64-915 Jastrowie.

Na podstawie analizy WPOR, w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 821 – zwanego dalej rozporządzeniem MSWiA), stwierdzono następujące uwagi i braki, które zebrano poniżej:

- 1) na stronie tytułowej WPOR umieszczono współrzędne geograficzne, które nie wskazują lokalizacji głównej bramy wjazdowej dla służb ratowniczych. Podane współrzędne przenoszą do miejsca zlokalizowanego w okolicach m. Człuchów w województwie pomorskim;
- 2) str. 13-14 – na opracowanych szkicach terenu znajdujących się w WPOR zakładu nie zaznaczono lokalizacji Grupy Zbiornikowej VI. Ponadto należy w części opisowej dokumentu zawrzeć wyjaśnienie dot. przeznaczenia oraz pojemności Grupy Zbiornikowej IV, która jest oznaczona na opracowanych szkicach terenu zakładu;
- 3) str. 39 – rozdział 13.3 pn. „Czynności ratownicze, w tym udzielania pierwszej pomocy przed przybyciem pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej lub zespołu ratownictwa medycznego” - niewłaściwie opisano funkcję Koordynatora Działań Medycznych (KDM). W innych dokumentach zdefiniowano funkcję Koordynatora Medycznych Działań Ratowniczych (KMDR) oraz Koordynatora Akcji Medycznych (KAM);
- 4) str. 50 – rozdział 17 pn. „Możliwości zakładu w zakresie logistycznego wsparcia długotrwałych działaniach ratowniczych, w tym zapewnienie środków gaśniczych” należy zawrzeć dodatkowe informacje dot. znajdujących się na terenie zakładu przeciwpożarowych zbiorników wodnych oraz zgromadzonego

zapasu środka pianotwórczego. W zakresie środka pianotwórczego należy szczegółowo wyjaśnić przyjęte założenia organizacyjne, które zapewnią możliwość całodobowego udostępnienia środka pianotwórczego (wyjaśnienie przyjętego sposobu i miejsca magazynowania środka) wraz z zapewnieniem mobilności jego przemieszczania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Również postuluje się o uzupełnienie danych charakteryzujących przedmiotowy środek pianotwórczy. Ponadto należy opisać znajdujący się na terenie zakładu sprzęt do przemieszczania zbiorników ze środkiem pianotwórczym oraz urządzeń (armatury) umożliwiającej pobieranie przedmiotowego środka przez Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej;

- 5) załącznik nr 1 pn. „Szkic określający położenie zakładu” - brak określonych odległości od najbliższych zabudowań. Ponadto brak zaznaczonych form ochrony przyrody znajdujących się w okolicy zakładu;
- 6) załącznik nr 8 pn. „Szkic terenu zakładu” – brak legendy dla opracowanego szkicu, co utrudnia prawidłową interpretację szkicu w szczególności w zakresie obiektów liniowych. Ponadto na przedmiotowym szkicu należy zaznaczyć miejsce przechowywania/magazynowania środka pianotwórczego przeznaczonego na potrzeby działań gaśniczych. Ze względu na poprawę czytelności zaleca się wydrukowanie szkicu w większym formacie;
- 7) załącznik nr 10 pn. „Karta informacyjna instalacji” – w tabeli w kolumnie nr 14 wymieniono „Grupę Zbiorników Ia”, której nie wskazano w opracowaniu oraz nie przedstawiono na szkicu terenu zakładu. Ponadto należy doprecyzować zapis znajdujący się w kolumnie nr 9;
- 8) załącznik nr 11 pn. „Karty operacyjne scenariuszy awaryjnych” dla scenariuszy:
  - a) RZA 1-5 część A - wydrukowane szkice obrazujące maksymalne zasięgi promieniowania cieplnego są mało czytelne i wymagają poprawy;
  - b) RZA 1-5 część B – opracowane fragmenty szkiców terenu zakładu nie są zbieżne ze szkicem zawartym w załączniku nr 8. Rozbieżności występują m.in. w zakresie numeracji obiektów/budynków;
  - c) RZA 5 część B – oznaczenie lokalizacji wystąpienia scenariusza awaryjnego nr 5 nie wskazuje dokładnie lokalizacji budynku pompowni centralnej i nie pokrywa się z informacjami prezentowanymi w innych częściach WPOR;
- 9) załącznik nr 12 pn. „Wykaz podmiotów, do których prowadzący zakład przekazał informacje o udostępnieniu, ogłoszeniu i przekazaniu informacji dotyczącej środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” zawiera błędne oraz nieaktualne dane dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie;
- 10) załącznik nr 13 pn. „Lokalizacja scenariuszy awaryjnych na terenie zakładu” – zaleca się umieszczenie przedmiotowego szkicu przed Załącznikiem nr 11 zawierającym karty operacyjne scenariuszy awaryjnych. Ponadto przedstawiony szkic terenu zakładu różni się od szkicu zawartego w załączniku nr 8.

Ponadto wskazuję, że opracowany dokument w wersji elektronicznej jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 821).

Ze względu na powyższe uwagi, negatywnie opiniuję WPOR w formie złożonej w dniu 7 października 2022 r. Przy zajmowaniu przedmiotowego stanowiska uwzględniono w szczególności wymóg zapewnienia spójności ww. dokumentu z rozporządzeniem MSWiA.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
nadbryg. Dariusz Matczak

#### Otrzymują:

1. Pan Roman Jaroszewski  
Kierownik Działu Bezpieczeństwa Pożarowego  
PERN S.A.  
ul. Wyszogrodzka 133  
09-410 Płock
2. a/a