



**Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Znak sprawy: WPO.5231.14.1.2025.2

DECYZJA 15/2025

Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 264 c ust. 1-2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm. – zwanej dalej ustawą POŚ)

wnoszę sprzeciw do Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego

sporządzonego dla zakładu

Correct – K. Błaszczuk i Wspólnicy sp. k.

Ociąż ul. Torowa 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Uzasadnienie

W dniu 23 grudnia 2024 r. (data sporządzenia pisma 19 grudnia 2024 r.) do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wpłynął wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy – data opracowania grudzień 2024 r. – (zwany dalej WPOR) dla Correct – K. Błaszczuk i Wspólnicy sp. k., Ociąż ul. Torowa 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Na podstawie analizy WPOR stwierdzono następujące uwagi i braki, które zebrano poniżej:

- 1) str. 57 pkt 3.4 – opracowany wykaz kart operacyjnych nie spełnia wymagań określonych w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 821 - zwanej dalej rozp. dot. planów). Przedmiotowe karty dla scenariuszy, których skutki wykraczają poza zakład, należy wyróżnić wytłuszczonym drukiem o czerwonym kolorze;
- 2) str. 59 – w Karcie Operacyjnej 1 brakuje spójności z wyznaczeniem strefy zagrożenia to jest czerwonej jako dwukrotność ERPG-3 z pominięciem strefy o wartości ERPG-1;
- 3) str. 68 – w Karcie Operacyjnej 2 brakuje spójności z wyznaczeniem strefy zagrożenia to jest czerwonej jako dwukrotność ERPG-3 z pominięciem strefy o wartości ERPG-1;
- 4) str. 69 – w treści dokumentu wskazano, że strefa czerwona jest to przestrzeń, gdzie szkodliwe stężenie nie pozwala na godzinną ekspozycję bez ryzyka

- poważnego negatywnego wpływu na zdrowie, jednocześnie określając na stronie 68 strefę zagrożenia czerwoną jako 2xERPG-3, co nie jest spójne z definicją wymienionego parametru;
- 5) str. 71 - błędne obliczenia, tzn. obecnie istniejący zapis „zasoby wodne wynoszą $5 \times 10 \text{ l/s} = 50 \text{ l/s} = 5000 \text{ l/min}$ ”;
 - 6) str. 78 - strefa podwyższonego stężenia cyjanowodoru (HCN) wyznaczona na wartość 50 ppm. Jednocześnie w dokumencie wykorzystywano progi narażenia dla innych substancji niebezpiecznych: ERPG-3 i ERPG-2, które dla cyjanowodoru wynoszą odpowiednio ERPG-2 10 ppm oraz ERPG-3 25 ppm. Wykorzystanie przytoczonej wartości, to jest 50 ppm zaburza spójność całego dokumentu;
 - 7) str. 79 - budzi wątpliwości założenie spalania wyłącznie 10% azotu zawartego w cząsteczce TDI oraz błędne obliczenia dotyczące ilości powstałego cyjanowodoru przy wykorzystaniu założeń zawartych w dokumencie;
 - 8) str. 82, 93, 114 – w dokonanych kalkulacjach sił i środków zastosowano niewłaściwe zaokrąglanie w dół ilości potrzebnych prądownic;
 - 9) str. 99 – w Karcie Operacyjnej 5 w ocenie skutków scenariusza stwierdzono powstanie toksycznej chmury par, stężenie powyżej NDS/NDSch, które nie jest w dalszej części przedstawione, np. jako obszar oddziaływania;
 - 10) karty operacyjne nie spełniają zapisu § 12 ust. 2 pkt. 2 rozp. dot. planów;
 - 11) str. 147 pkt 5 - rozbieżność pomiędzy wskazaną w tekście ilością załączników. W wersji elektronicznej WPOR znajdują się 3 załączniki;
 - 12) załącznik 1 - szkic terenu nie spełnia wymagań z § 8 ust. 1 pkt 8 rozp. dot. planów;
 - 13) w wersji elektronicznej WPOR nie załączono kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Powyższe nie spełnia wymagań zapisu § 5. ust. 2 rozp. dot. planów;
 - 14) w wersji elektronicznej WPOR nie załączono rysunków (danych przestrzennych) w formacie określonym w § 3 ust. 3 pkt 2 rozp. dot. planów;
 - 15) brak załączenia wersji elektronicznej WPOR w formacie PDF generowanego z możliwością przeszukiwania tekstu dokumentu oraz umożliwienie wydruku w formacie A4 zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 rozp. dot. planów.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.). od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
st. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski



Otrzymują:

1. Correct – K. Błaszczak i Wspólnicy Sp. k.,
Ociąż, ul. Torowa 11,
63-460 Nowe Skalmierzyce;

2. aa.

Do wiadomości:

1. WPZ KW PSP;
2. WO KW PSP.

